TINGMÄRGID:

- ø200 — Väljatõmbeõhukanal viitega: ventilatsioonitoru läbimõõt
- ø200 EI60 — Sissepuhkeõhukanal viitega: ventilatsioonitoru läbimõõt tuletõkkeisolatsiooniga
- ø200 SI30 — Õhuvõtukanal viitega: ventilatsioonitoru läbimõõt soojusisolatsiooniga
- ø200 KI19 — Väljaviskeõhukanal viitega: ventilatsioonitoru läbimõõt kondensaadivastase isolatsiooniga
- AIRY-100-SQUA −15 l/s — Väljatõmbeõhuplafoon viitega: plafooni tüüp / õhuvooluhulk
- AIRY-100-SQUA +15 l/s — Sissepuhkeõhuplafoon viitega: plafooni tüüp / õhuvooluhulk
- RV 200x200/160 −60 l/s — Õhuvõturest viitega: resti tüüp / õhuvooluhulk
- Väljaviskeõhuotsik
- 2xAIRY−100−SQUA, AIRY−125−SQUA, +35 l/s /−20 l/s — Ruumi sissepuhke ja väljatõmbe plafoonid õhuvooluhulkadega.
- Puhastusluugid (PL) Tooted: NALHE, NALH, TLPE, TL3
- Tuletõkkeklapp (TTK)
- Reguleerklapp (RK) Tooted: KRI, KR4, KR4−S Mürasummuti: NTF tüüp (ETS Nord), MSK tüüp (ETS Nord)
- SV.A−K20 — Korteri ventilatsiooniagregaat viitega: SV−ventilatsiooniagregaadi tähis, A − maja tähis, K20 − korteri number
- FC−B−20.1 +20 l/s — Ventilaatorkonvektor (fancoil) viitega: seadme tähistus, sissepuhkeõhu vooluhulk (l/s)
- Ventilaatorkonvektor pikendusega (tootja poolt jahutuse töövõtus)

Tähis:	Muudatus:	Nimi:	Kuupäev:
Projekteeris: M. Hamelberg			STAADIUM: TJ
Kontrollis: M. Hamelberg			MÕÕTKAVA: 1:100
HIIEKO koostöövaenukorporatsioon AS HIIEKO Pirni 12, 10617 Tallinn Reg. kood: 10048539 +372 6 711 300; hiieko@hiieko.ee		TELLIJA: *Nordecon AS* OBJEKT: Äripindadega korterelamud AADRESS: Kalaranna tn.8, Põhja−Tallinna linnaosa, Tallinn, Harjumaa JOONISE NIMETUS: *Hoone A, 2.korrus VENTILATSIOON* FAIL:	KUUPÄEV: 17.03.2021 TÖÖ NR.: 20031 JOON. NR.: KVA−5−202