TINGMÄRGID:

- ø200 — Väljatõmbeõhukanal viitega: ventilatsioonitoru läbimõõt
- ø200 EI60 — Sissepuhkeõhukanal viitega: ventilatsioonitoru läbimõõt tuletõkkeisolatsiooniga
- ø200 SI30 — Õhuvõtukanal viitega: ventilatsioonitoru läbimõõt soojusisolatsiooniga
- ø200 KI19 — Väljaviskeõhukanal viitega: ventilatsioonitoru läbimõõt kondensaadivastase isolatsiooniga

AIRY-100-SQUA −15 l/s
AIRY-100-SQUA +15 l/s
RV 200x200/160 −60 l/s

- – Väljatõmbeõhuplafoon viitega: plafooni tüüp / õhuvooluhulk
- – Sissepuhkeõhuplafoon viitega: plafooni tüüp / õhuvooluhulk
- – Õhuvõturest viitega: resti tüüp / õhuvooluhulk
- – Väljaviskeõhuotsik

2xAIRY−100−SQUA
AIRY−125−SQUA
+35 l/s /−20 l/s

Ruumi sissepuhke ja väljatõmbe plafoonid õhuvooluhulkadega.

- Puhastusluugid (PL)
  Tooted: NALHE, NALH, TLPE, TL3
- Tuletõkkeklapp (TTK)
- Reguleerklapp (RK)
  Tooted: KRI, KR4, KR4−S
  Mürasummuti
  NTF tüüp (ETS Nord)
  MSK tüüp (ETS Nord)

- Korteri ventilatsiooniagregaat viitega: SV−ventilatsiooniagregaadi tähis, A − maja tähis, K20 − korteri number (SV.A−K20)
- Ventilaatorkonvektor (fancoil) viitega: seadme tähistus, sissepuhkeõhu vooluhulk (l/s) (FC−B−20.1, +20 l/s)
- Ventilaatorkonvektor pikendusega (tootja poolt jahutuse töövõtus)

Tähis:	Muudatus:	Nimi:	Kuupäev:
Projekteeris:	M. Hamelberg		
Kontrollis:	M. Hamelberg		

HIIEKO kaasaegne ventilatsioon
AS HIIEKO Pirni 12, 10617 Tallinn
Reg. kood: 10048539
+372 6 711 300; hiieko@hiieko.ee

TELLIJA: *Nordecon AS*
OBJEKT: Äripindadega korterelamud
AADRESS: Kalaranna tn.8, Põhja−Tallinna linnaosa, Tallinn, Harjumaa
JOONISE NIMETUS: *Hoone A, 3.korrus*
VENTILATSIOON
FAIL:

STAADIUM: TJ
MÕÕTKAVA: 1:100
KUUPÄEV: 17.03.2021
TÖÖ NR.: 20031
JOON. NR.: KVA−5−203