

TINGMÄRGID:

- ø200 H=+2500 — Väljatõmbeõhukanal viitega: ventilatsioonitoru läbimõõt
- ø200 EI60 H=+2500 — Sissepuhkeõhukanal viitega: ventilatsioonitoru läbimõõt tuletõkkeisolatsiooniga
- ø200 SI30 H=+2500 — Õhuvõtukanal viitega: ventilatsioonitoru läbimõõt soojusisolatsiooniga
- ø200 KI19 H=+2500 — Väljaviskeõhukanal viitega: ventilatsioonitoru läbimõõt kondensaadivastase
- AIRY–100–SQUA –15 l/s — Väljatõmbeõhuplafoon viitega: plafooni tüüp / õhuvooluhulk
- AIRY–100–SQUA +15 l/s — Sissepuhkeõhuplafoon viitega: plafooni tüüp / õhuvooluhulk
- RV 200x200/160 –60 l/s — Õhuvõturest viitega: rest tüüp / õhuvooluhulk
- Väljaviskeõhuotsik
- 2xAIRY–100–SQUA / AIRY–125–SQUA / +35 l/s / –20 l/s — Ruumi sissepuhke ja väljatõmbe plafoonid õhuvooluhulkadega.
- Puhastusluugid (PL) Tooted: NALHE, NALH, TLPE, TL3
- Tuletõkkeklapp (TTK)
- Reguleerklapp (RK) Tooted: KRI, KR4, KR4–S Mürasummuti: NTF tüüp (ETS Nord) NRF tüüp (ETS Nord) SLRS tüüp (Lindab)
- Korteri ventilatsiooniagregaat viitega: SV–ventilatsiooniagregaadi tähis B – maja tähis K20 – korteri number (SV.B–K20)
- Ventilaatorkonvektor (fancoil) viitega: seadme tähistus FC–B–20.1 sissepuhkeõhu vooluhulk (l/s) +20 l/s
- Ventilaatorkonvektor pikendusega (tootja poolt jahutuse töövõtus)

Tähis:	Muudatus:	Nimi:	Kuupäev:
Projekteeris: M. Hamelberg			
Kontrollis: M. Hamelberg			
HIIEKO Insenerivaldkonna OÜ AS HIIEKO Pärnu 12, 10617 Tallinn Reg. kood: 10048539 +372 6 711 300; hiieko@hieko.ee	TELLIJA: *Nordecon AS* OBJEKT: Äripindadega korterelamud AADRESS: Kalaranna tn.8, Põhja–Tallinna linnaosa, Tallinn, Harjumaa JOONISE NIMETUS: *Hoone B, 5.korrus VENTILATSIOON* FAIL:		STAADIUM: TJ MÕÕTKAVA: 1:100 KUUPÄEV: 19.06.2021 TÖÖ NR.: 20031 JOON. NR.: KVB–5–205