## TINGMÄRGID:

ø200 H=+2500 — Väljatõmbeõhukanal viitega: ventilatsioonitoru läbimõõt / toru tsentri paigalduskõrgus korruse pinnast millimeetrites

ø200 EI60 H=+2500 — Sissepuhkeõhukanal viitega: ventilatsioonitoru läbimõõt tuletõkkeisolatsiooniga/ toru tsentri paigalduskõrgus korruse pinnast millimeetrites

ø200 SI30 H=+2500 — Õhuvõtukanal viitega: ventilatsioonitoru läbimõõt soojusisolatsiooniga / toru tsentri paigalduskõrgus korruse pinnast millimeetrites

ø200 KI19 H=+2500 — Väljaviskeõhukanal viitega: ventilatsioonitoru läbimõõt kondensaadivastase isolatsiooniga / toru tsentri paigalduskõrgus korruse pinnast millimeetrites

AIRY-100-SQUA -15 l/s — Väljatõmbeõhuplafoon viitega: plafooni tüüp / õhuvooluhulk

AIRY-100-SQUA +15 l/s — Sissepuhkeõhuplafoon viitega: plafooni tüüp / õhuvooluhulk

RV 200x200/160 -60 l/s — Õhuvõturest viitega: resti tüüp / õhuvooluhulk

Väljaviskeõhuotsik

2xAIRY-100-SQUA AIRY-125-SQUA +35 l/s /-20 l/s — Ruumi sissepuhke ja väljatõmbe plafoonid õhuvooluhulkadega.

Puhastusluugid (PL)
Tooted: NALHE, NALH, TLPE, TL3

Tuletõkkeklapp (TTK)

Reguleerklapp (RK)
Tooted: KRl, KR4, KR4–S
Mürasummuti
NTF tüüp (ETS Nord)
NRF tüüp (ETS Nord)

Korteri ventilatsiooniagregaat viitega:
SV–ventilatsiooniagregaadi tähis
B – maja tähis
K20 – korteri number
SV.J–K20

FC–B–20.1 +20 l/s — Ventilaatorkonvektor (fancoil) viitega: seadme tähistus, sissepuhkeõhu vooluhulk (l/s)

Ventilaatorkonvektor pikendusega (tootja poolt jahutuse töövõtus)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tähis: | Muudatus: | Nimi: | Kuupäev: |
| Projekteeris: M. Hamelberg | | | |
| Kontrollis: M. Hamelberg | | | |

HIIEKO Insenerarvutuskeskus
AS HIIEKO Pirni 12, 10617 Tallinn
Reg. kood: 10048539
+372 6 711 300; hiieko@hiieko.ee

| | |
|---|---|
| TELLIJA: | *Nordecon AS* |
| OBJEKT: | Äripindadega korterelamud |
| AADRESS: | Kalaranna tn.8, Põhja–Tallinna linnaosa, Tallinn, Harjumaa |
| JOONISE NIMETUS: | *Hoone J, 2.korrus VENTILATSIOON* |
| FAIL: | |
| STAADIUM: | TJ |
| MÕÕTKAVA: | 1:100 |
| KUUPÄEV: | 31.08.2021 |
| TÖÖ NR.: | 20031 |
| JOON. NR.: | KVJ–5–202 |